



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска
426008, г.Ижевск, ул.Коммунаров, 323, тел. 60-66-57 E-mail: oktgpn@mchs-18.ru

г. Ижевск

«30» марта 2021 г.

Предписание № 02/09/1/1-7

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 129»
(далее по тексту – МБДОУ № 129), заведующему МБДОУ № 129 Караваевой Елене Владимировне

*(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)*

во исполнение распоряжения № 02/09 от «25» февраля 2021 г., выданного заместителем главного государственного инспектора г. Ижевска по пожарному надзору Королевым Алексеем Витальевичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 09 ч. 30 мин. «11» марта 2021 г. по 17 ч. 00 мин. «30» марта 2021 проведена **плановая** выездная проверка объекта(ов) защиты МБДОУ № 129 (юридический адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, 25), осуществляющего свою деятельность по адресу(ам): Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, 25.

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор города Ижевска по пожарному надзору Тихомирова Гульнара Сагитовна.

совместно с: заведующим МБДОУ № 129 Караваевой Еленой Владимировной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1/1/1	Уровень звука сигналов СОУЭ в помещениях детского сада требуемый уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума не обеспечивают. (фактически уровень звука:	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 п. 4.2 СП 3.13130.2009 г. п. 3.15 НПБ 104-03 г.	01.03.2022	

	спальня группы «Ясли» – 45 дБА; спальня средней группы – 44 дБА; спальня старшей группы – 41 дБА; спальня младшей группы – 37 дБА; кабинет заведующего - 42 дБА; вместо 55 дБА (акт измерения уровня звукового давления СОУЭ от 11.03.2021 г.)			
1/1/2	Разработка планов эвакуации в соответствии с нормативными требованиями по пожарной безопасности не организовано.	п. 5 Правил противопожарного режима в РФ.	01.03.2022	
1/1/3	Ширина эвакуационных выходов из помещений старшей и подготовительной группы менее 0,8 м (фактически 0,67 м).	ст. 89 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 п. 4.2. СНИП II-A.5-62	01.03.2022	
1/1/4	На объекте защиты отключение вентиляции в помещениях пищеблока при срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации не предусмотрено.	п. 42 Правил противопожарного режима в РФ ч. 1 ст. 85 ФЗ « 123-ФЗ от 22.07.2008 г. п. 6.24 СП 7.13130.2013 г., п. 12.4 СНИП 41-01-2003 г.	01.03.2022	
1/1/5	В складских помещениях допускается применение электрооборудования без средств пожаровзрывозащиты (используются светильники открытого типа).	ч. 10 ст. 82 ФЗ « 123-ФЗ от 22.07.2008 г.	01.03.2022	
1/1/6	Противопожарные клапаны на воздуховодах, обслуживающих помещения складского назначения (ВЗ), в местах пересечения воздуховодов с противопожарными преградами, не установлены (склады пищеблока, гладильная).	ст. 88 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. табл. 23, табл. 24 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 п. 6.10 «В» СП 7.13130.2013	01.03.2022	
1/1/7	Не выполнен защитный слой кровли козырьков со стороны оконных проемов здания, ориентированных на козырьки выходов с первого этажа, или не установлены противопожарные окна в оконных проемах наружной противопожарной стены, при примыкании участка кровли с горючим покрытием.	ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 п. 5.4.14 СП 2.13130.2012	01.03.2022	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 6 ч. 1 (п. 1, п. 2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц,

юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Ижевска
по пожарному надзору Тихомирова Г.С.
(должность фамилия, инициалы инспектора)



Предписание для исполнения получил:

Заведующий Караваев Евгений Владимирович
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«30» марта 2021 г.

Карав
(подпись)